

Kooskõlastuse tekst

1. Planeeringujärgsed sügavamad kommunikatsioonid teostatakse enne vajaliku tehnovõrgu rajamise alustamist.
2. Kõik planeeritavad piirdeaiad ,samuti haljastustööd teostatakse väljaspoole planeeringus ettenähtud tehnovõrgu servituutala.
3. Kliendi võrguühenduse loomise eelduseks on kõigi ehituseks vajalike lubade olemasolu , samuti maakasutuslepingute sõlmimine ja kooskõlastuste võimalikkus projekteerimistööde käigus.
4. 0,4 kV kaablite, liitumiskilpide ,samuti vajalike 0,4 kV transiitkilpide täpne asukoht määratakse liitumisühenduste projekteerimistöö käigus.
5. Detailplaneeringuga moodustatavatel ehituskruuntidel tuleb seada OÜ-le Jaotusvõrk notariaalne maakasutusõigus enne kinnistu(te) müüki.

Kooskõlastuse juurde lisatud joonis ja seletuskirja tekstiline osa (saadetud e-mail'ga 31.01.2008) on selle lahutamatud osad.

Elektripaigaldise kaitsevõõndiga seotud kitsendused vastavalt "Elektriohutusseadus"

(RT I 2002, 49,310:110,659:2004, 18,131:30,208)

-**keelatud** tõkestada juurdepääsu elektrivõrgu ehitiseni, ladustada jäätmeid, tuleohtlikke materjale ja aineid,teha tuld,põhjustada oma tegevusega elektrivõrgu ehitiste saastumist ja korrosiooni;

-**võrguettevõtja loata** keelatud töötada löökmehhanismidega, planeerida pinnast, teha mullatööd sügavamal kui 0,3m., küntaval maal sügavamal kui 0,45m. ning ladustada ja teisaldada raskusi.

-**maakaabelliinide kaitsevõõndis** on keelatud ilma **võrguettevõtja loata** töötada löökmehhanismidega, planeerida pinnast, teha mullatööd sügavamal kui 0,3m., küntaval maal sügavamal kui 0,45m. ning ladustada ja teisaldada raskusi.

Kaitsevõõndi ulatus:

10 kV pingega õhuliinil - liinitrassi teljest mõlemal pool 10 m. kaugusel paiknevate mõtteliste vertikaaltasandite vaheline maa-ala piki õhuliini.

alla 1kV pingega õhuliinil - liinitrassi teljest mõlemal pool 2 m. kaugusel paiknevate mõtteliste vertikaaltasandite vaheline maa-ala piki õhuliini.

Maakaabelliinil - liinitrassi teljest mõlemal pool 1m.kaugusel paiknevate mõtteliste vertikaaltasandite vaheline maa-ala piki maakaabelliini.

Alajaamade ja jaotusseadmete ümber - maa-ala 2m.kaugusel piirdeaiast ,seinast või nende puudumisel seadmetest.

Jaan Kärner
OÜ Jaotusvõrk



LÄÄNE-EESTI PÄÄSTEKESKUS

Laimjala Vallavalitsus
94401 Laimjala küla
Saaremaa

Teie: 30.11.2007.a. nr 7-1.5/206
Meie: 01.11.2007.a
Meie: 13.11.2007.a. nr 7-8/2161


Detailplaneeringu kooskõlastamine.

Esitasite täiendavaks kooskõlastamiseks Randvere külas **Tuule** maaüksuse detailplaneeringu, mille eesmärgiks on kruntimine ja ehitusõiguse andmine (elamumaa).

Tutvunud planeeringu kavaga kooskõlastan Tuule maaüksuse detailplaneeringu.

Hoonete ehitusprojektid esitada päästkeskusele läbivaatamiseks enne ehitusloa väljastamist.

Lugupidamisega



Gerhard Rooda
juhivinspektor
inseneritehniline büroo
45-21816



Saaremaa päästeosakond
Kaare 4 Kuressaare



Hr Vilmar Rei
Laimjala vallavalitsus
Laimjala
94401 Saare mk

Teie: 11.10.2007 nr 7.1-5/196

Meie: 29.10.2007 nr 40-12-4/49271

Randvere küla Tuule maaüksuse
detailplaneeringu ettepanek

Esitasite meile kooskõlastamiseks Randvere küla Tuule maaüksuse detailplaneeringu ettepaneku, mille eesmärgiks on kinnistu jagamine kuueks elamukrundiks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine, hoonestatava ala piiritlemine, kujade teede, tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine ning servituutide vajaduse määramine.

Vaadanud läbi meile esitatud detailplaneeringu ettepaneku kausta, kooskõlastame Randvere küla Tuule kinnistu detailplaneeringu ettepaneku.

Lugupidamisega

Raivo Kallas
Juhataja

Lisa: Randvere küla Tuule maaüksuse detailplaneeringu ettepanek (1 kaust)

Pille Heero 45 27 766