

ASENDIPLAAN

M 1:2000



Omanik/ subjekt	Maaüksus	Kuupäev	Allkiri	Märkused
Võbe Belousova volitatud esindaja: Eva Kips	Lingi mü. 34801:014:0028 Rannakadaka mü. 34801:014:0029	30.06.2005 30.06.2005	<i>[Signature]</i>	TRASS KÕRGETA- TADA, säilitada kadastik
Rein Lember	Reedika mü. 34801:014:0023	.07.2005		

Kooskõlastus

Elektripaigaldise kaitsevööndiga seotud kitsendused vastavalt Energiaseaduse § 15:

- keelatud tõkestada juurdepääsu elektrivõrgu ehitisteni, ladustada jäätmeid, tuleohtlikke materjale ja aineid, teha tuld, põhjustada oma tegevusega elektrivõrgu ehitiste saastumist ja korrosiooni;

- võrguettevõtja loata keelatud töötada lookmehhanismidega, planeerida pinnast, teha mullatöid sügavamal kui 0,3m, künnaval maal sügavamal kui 0,45m ning ladustada ja teisaldada raskusi.

- maakaabelliinide kaitsevööndis on keelatud ilma võrguettevõtja loata töötada lookmehhanismidega, planeerida pinnast, teha mullatöid sügavamal kui 0,3m, künnaval maal sügavamal kui 0,45m ning ladustada ja teisaldada raskusi.

Kaitsevööndi ulatus:

10 kV pingega õhuliinil liinitrassi teljest mõlemal pool 10m kaugusel paiknevate mõtteliste vertikaaltasandite vaheline maa-ala pikki õhuliini.

alla 1kV pingega õhuliinil - liinitrassi teljest mõlemal pool 2m kaugusel paiknevate mõtteliste vertikaaltasandite vaheline maa-ala pikki õhuliini.

Maakaabelliinil - liinitrassi teljest mõlemal pool 1m kaugusel paiknevate mõtteliste vertikaaltasandite vaheline maa-ala pikki kaabelliini.

Alajaamade ja jaotusseadmete ümber - maa-ala 2m kaugusel piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmetest.

Olen tutvunud Energiaseaduse § 15-ga ja nõustun elektrikaablite paigaldamisega vastavalt ASElpec projektile ning servituudi seadmisega elektriliinile.

KESKKÜLA TALU

KUUSIKU TALU

Aiasmäe talu

Veepi

TINGMÄRGID




ol. olev ABRUKA 10/0,4kV AJ
ol. olev 0,4kV õhuliin
ol. olev 0,4kV maakaabel
mü. krundipiirid

34801:014:0028
Lingi mü

proj. 0,4 kV maakaabelliin kaitsetorus
proj. pot.ühtlustus ja maanduskontuur
proj. mõõtekapp MK
ristumine pinnasteega
trassi tähistustulp

Abruka

Projekti nimi		Võbe Belousova. Lingi mü, Abruka Kaarma vald Saaremaa				Joonise nr		L56012-KK	
Tellija		Joonise nimi		Kooskõlastus asendiplaanil					
OÜ Jaotusvõrk									
 tel 715 2600 faks 715 2601 email elpec@elpec.ee EL 10424008-0001		Projekti juht			29.06.2005.	715 5258	Mõõtkava skeem		
		Koostas	O.Jakobson			525 3631	Staadium Tooprojekt		
							Keel	Leht	Lehti
							EST	1	1

ASENDIPLAAN

M 1:2000



LY-vundamendil

34801:014:0028
Lingi mü

34801:014:0080
Kadariku mü

pot. ühtlustus ja maanduskontuur
HK25

34801:014:0029
Rannakadaka mü

Kadariku talu kiviaist ca'0.5-1m

proj. AXPk 4G35
kaabel B-kl. plasttorus
L=135m

34801:014:0023
Tuule mü

34801:014:0034
Uno mü

Natura 2000 ajutisete piirangutega ala

KUUSIKU TALU

KESKKÜLA TALU

TINGMÄRGID



ol. olev ABRUKA 10/0,4kV AJ

ol. olev 0,4kV õhuliin

— ol. olev 0,4kV maakaabel

3 mü. krundipiirid

- proj. 0,4 kV maakaabelliin kaitsetorus

proj. pot.ühtlustus ja maanduskontuur

proj. mőõtekkapp MK

ristumine pinnasteega

ol. olev mõõtekapp MK

trassi tähistustulp

Märkused:

- Enne tööde alustamist teavita maaomanike planeeritavast tööst;
- rajatava kaabelliinisügavus - kaitstult: vähemalt B-klassi toruga: vähemalt 0,5m;
- ristumine sõiduteega teostada - kaitstud vähemalt B-klassi toruga, paigaldussügavus vähemalt 0,7m;
- ristumised sõiduteega teostada vastavalt võrgustandardi JV ST 5-6:2001 nõuetest lähtuvalt ;
- ristumised sõiduteega tähistada juhindudes võrgustandardist JV ST 5-10:2004;
- pinnas kruusane-savikas, kohati üleujutatav, tagasitäiteks võib kasutada sõelutud pinnast;
- tagasitäiteks võib kasutada sõelutud pinnast;
- väikesegabariidilise kaevamistehnika kasutamisel raietööde vajadus praktiliselt puudub;
- olemasolevate piirmärkidest mooduda vähemalt 2m kauguselt;
- ümber mõetekapi rajada potentsiaaliühtlusti ca. 0,2...0,3 m sügavusele ja ringi raadiusega ca. 1 m;
- maanduskiirte pikkus ja varraste arv selgitada ehituse käigus teostatud mõõtmiste tulemusena;

Projekti nimi	Võbe Belousova. Lingi mü, Abruka Kaarma vald Saaremaa
---------------	---

Joonise nr	L56012-01
------------	-----------

Tellija

Joonise nimi	Asendiplaan
--------------	-------------

Projekti juht	
---------------	--

	29.06.2005.
--	-------------

715 5258	Mōōtkava	skeem
----------	----------	-------

ELPEC

tel 715 2600
faks 715 2601
email elpec@elpec.ee
EL 10424008-0001

Projekti juht
Koostas

	O.Jakobson

	29.06.2005.

715 5258	Möötkava	skeem
525 3631	Staadium	Tööprojekt

		Keel	Leht	Lehti
			1	1

--	--

		EST		
--	--	-----	--	--