



**TRANSPORDIAMET**

Kätlin Kallas  
Saaremaa Vallavalitsus  
vald@saaremaavald.ee  
Tallinna tn 10  
93819, Kuressaare, Saare maakond

Teie 03.01.2024 nr 5-2/54-1

Meie 30.01.2024 nr 7.2-3/24/130-2

**Transpordiameti seisukoht Kuressaare  
linnas Ravila tn 2a detailplaneeringu  
algatamise ja keskkonnamõju strateegilise  
hindamise algatamata jätmise eelnõu kohta**

Austatud pr Kallas

Olles tutvunud Ravila 2a detailplaneeringu algatamise eelnõu materjalidega, on Transpordiametil järgmised kommentaarid:

- Planeeringuala asub Kuressaare lennuvälja lähiumbruse sisemises horisontaalpiirangupinnas, mille kõrgus maapinnast arvestatuna on 44 meetrit;
- Kuressaare haigla kõrval asub kopteriväljak. Palume võimalike hoonestusest kõrgemate objektide (nt mastid, korstnad, kraanad) märgistus- ja valgustustingimused Transpordiametiga täiendavalt kokku leppida.
- Palume hoone planeerimisel ja projekteerimisel arvestada kopteriväljaku kasutamisega kaasneva võimaliku müra ja vibratsiooniga.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Üllar Salumäe  
direktor  
lennundusteenistus

Andres Lainoja  
57837109, Andres.Lainoja@transpordiamet.ee