



Tingmärgid

Olemasolev

- Katastriüksuse piir
- Kraav
- Drenaažitorustik
- Madalpingekaabel
- Keskpingekaabel
- Juurdepääsutee
- Alajaam/trafo

Planeeritav

- Planeeringuala piir
- Krundi piir
- Pääkespaneelide maa-ala max 2,00 ha, (hoonestusala)
- Konteinerite, trafo ja alajaama maa-ala max 800 m<sup>2</sup> (hoonestusala)
- Teenindusplats
- Madalpingekaabel
- Keskpingekaabel
- Metallkeevisaed, h=1,5 m
- Vetrass
- Puurkaev hooldusala 10 m
- Projekteeritud elektri tuulik Vestas V47
- Projekteeritud juurdepääsutee ja plats
- Projekteeritud maaakaabel
- Elektri tuuliku kõrgusega (sh rootor) ekvivalentne ringjoon, R=81 m

MP 50%, OE 50%
4,40 ha
4,0/4,0
2,20 ha 1/4

M 100%
4,40 ha
-
-

POSITSIOONI NR	1
SIHTOTSTARVE	MP 50%, OE 50%
KRUNDI PIND	4,40 ha
EHITISE MAX KÕRGUS MAAPINNAST	4,0/4,0
PANEELID/KONTEINER	2,20 ha 1/4
EHITISE MAX KORRUSELISUS	1
EHITISE ARV	PAIKESE PARK/KONTEINERID
	MAX EHITISEALUNE PIND

KRUNDI KASUTAMISE SIHTOTSTARVE	
OE 50%	ELEKTRIENERGIA TOOTMISE MAA JA JAOTAMISE EHITISE MAA
MP 50%	PÕLLUMAJANDUSMAA

Märkused: planeeringu alusmaterjal DP Projektbüroo OÜ poolt koostatud geodeetilise alusplaan, töö nr 06-23-G; koordinaadid on LEST 97 süsteemis; kõrgused on EH2000 süsteemis; detailplaneeringu seletuskiri kuulub lahutamatu osana joonise juurde; joonisel kujutatud ruumilahendus on tinglik ja täpsustatakse ehitusprojektidega; ehitusprojekti planeeringule vastavust kaalutleb Saaremaa Vallavalitsus, võttes arvesse avalikud ja erahuvid ning planeeringu üldise lahenduse. Planeeritav kinnistu asub maaparandussüsteemil SIKASSAARE POLDER

<b>DP Projektbüroo OÜ</b> Reg.kood 11247547 EEP000710, 26.04.2006 Rahu 5, Kuressaare Tel +372 4545491	Detailplaneeringu koostamise huvitatud isik <b>Powerwind OÜ</b>				
	Töö nimetus ja aadress <b>Uuevärava detailplaneering</b> Sikassaare küla, Saaremaa vald.				
Koostajad: Alar Oll Janika Jürgenson	Joonise nimetus <b>Eskiislahendus</b>				
Kuupäev: 05.04.2024	Moot 1:1000	Töö nr 02-24-DP	Staadium eskiis	Joonis DP1	Jooniseid 1