



## PÄÄSTEAMET

Siim Kuusik  
Saaremaa Vallavalitsus  
vald@saaremaavalid.ee

Teie 14.02.2022 nr 5-2/1076-1

Meie 15.03.2022 nr 7.2-3.4/908-2

### **Mändjala külas Männivälja detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine.**

Austatud Siim Kuusik

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Kompro OÜ, poolt koostatud töö nr T-1956 Saare maakond, Saaremaa vald, Mändjala küla, Männivälja maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale.

1. Välise kustutusvee tagamise lahendus ei ole kooskõlas Siseministri 18.02.2021 määruses nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatuga kauguse osas. Vastavalt § 6 lg 5 võib esimese kasutusviisiga hoone veevõtukohta kaugust ehitisest suurendada kuni 400 meetrini, kui voolikuliini veevõtukohtast hooneni saab vedada sirgjooneliselt. Eelmises lauses nimetatud levendust ei saa kasutada linnas ja alevikus. Eelpool tulenevast on võimalik lahendada planeeringuala tuletõrje veevarustus ühe mahutiga, mille maht peab olema minimaalselt 30 m<sup>3</sup>.

Alus: TuoS § 24 lg 4

Kooskõlastamisest keeldumine on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 2470-2022-2

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Margo Kubjas  
Ohutusjärelvalve büroo  
nõunik  
Lääne päästekeskus