



PÄÄSTEAMET

Siim Kuusik
Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee

Teie 20.01.2023 nr 5-2/378-1

Meie 30.01.2023 nr 7.2-3.4/472-2

**Sikassaare külas Tammemetsa
detailplaneeringu kooskõlastamisest
keeldumine.**

Austatud Siim Kuusik

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Asum Arhitektid OÜ poolt koostatud töö nr DP22TM Saare maakond, Saaremaa vald, Sikassaare küla, Tammemetsa maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale järgmistel põhjustel:

1. Planeeringule ei ole lisatud riskide hindamist mistõttu ei saa käesolevat planeeringut vaadelda kompleksena. Selgusetuks jääb kuidas piirkonnas riskid tõusevad ning kas ennetus ja leevendusmeetmed on piisavad. Päästeamet võib kooskõlastuse andmata jätta, kui planeeringuga või ehitusprojektiga kavandatav tegevus suurendab suurõnnetuse riski või õnnetuse tagajärgede raskust ja õnnetuse ennetamiseks kavandatavad meetmed ei ole piisavad (kemikaaliseadus § 32 lõige 6).
2. Välise kustutusvee tagamine tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määruses nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule. Vahemaid mõõdetakse mööda sõidetavaid teid. Planeeringust ei selgu, kas on vajadus rajada ka uus tuletõrje veevõtukoht.

Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4 ja TuoS § 23 lg 2.

Kooskõlastamisest keeldumine on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 3034-2023-2

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee