



Leisi Vallavalitsus  
[vald@leisivald.ee](mailto:vald@leisivald.ee)

**Kooskõlastuse taotlemiseks esitatud  
detailplaneeringu tuleohutuseosa  
kooskõlastamata jätmise**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästikeskus kooskõlastamast Koppel Koppel Arhitektid OÜ koostatud Karjha küla Linnulaulu detailplaneeringu tuleohutuseosa järgmisel põhjusel ja palub teha parandused ning vajalikud täpsustused:

**1. Planeeringus täpsustada ehituslikud nõuded tule leviku piiramiseks.**

*Selgitus: Tulenevalt asjaolust, et planeeringus puudub ehitusalade vahel kuja (sh tuleohutuskuja 8m) tuleb tagada tule leviku tõkestamine ehituslike meetmetega. Planeeringu joonistel ja seletuskirjas märkida/määrata tule leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed.*

**Alus:** Siseministri 30.03.2017 a määrus nr 17 § 22 lg 2 ja planeerimisseadus § 126 lg 1 p 5 ja p 9.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Alari Tõnisoo  
nõunik  
Ohutusjärelvalve büroo  
444 7841  
[alari.tonissoo@rescue.ee](mailto:alari.tonissoo@rescue.ee)

**PROJEKTI KOOSKÖLASTUS NR 28535963**

<b>Kliendinumber</b>	1101738
<b>Isikukood/Registrikood</b>	12303906
<b>Nimi</b>	Koppel Koppel Arhitektid OÜ
<b>Kontaktisik</b>	Mihkel Koppel telefon 3725238528
<b>e-post</b>	mihkel@asumarhitektid.ee
<b>Aadress</b>	PAE TN 3, KURESSAARE 93816, SAAREMAA
<b>Objekti asukoht ja projekti nimi</b>	Karja küla, Leisi vald, Saaremaa : Linnulaulu kinnistu detailplaneering
<b>Projekti/töö nimetus</b>	Linnulaulu kinnistu detailplaneering

<b>Kooskõlastamisele esitatud dokumendid</b>	1. Geodeetiline alusplaan	Linnulaulu geoalus_02.2017.dwg
	2. Kaevutabelid	Linnulaulu kaevud.xls
	3. Projektjoonis	Linnulaulu dp_põhiplaan ja tehnovõrgud_09.05.2017.pdf
	4. Projekti seletuskiri	Linnulaulu DP_seletuskiri_09.05.2017.pdf
	5. Skeemid	Linnulaulu dp_asendiplaan_09.05.2017.pdf

**Telia Eesti AS (edaspidi "Telia") seisukohad esitatud dokumentide kooskõlastamisel:**

Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevõõndis tegutsemise Eeskirjast:	jah
Töid võib teostada ainult Telia volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel:	jah
Info tööloa saamiseks telefoninumbri:	4545550
Tööde teostamiseks planeeritud piirkonnas on vaja täiendavalt esitada tööjoonised:	jah
Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis:	Kaablikanalisatsioon
Projekt kooskõlastatakse märkustega:	Ehitusprojekt kooskõlastada Telias

Kooskõlastus kehtib kuni 23.05.2018

Kooskõlastuse võttis vastu:  
Mihkel KoppelKooskõlastuse andis:  
Telia Eesti AS:  
Bruno Jantra  
e-post: bruno.jantra@telia.ee  
telefon: 4538003

Elektrilevi OÜ  
Kadaka tee 63, 12915 TALLINN  
Registrikood 11050857

**PROJEKTI KOOSKÕLASTUS NR.** 1435594179  
**KOOSKÕLASTUSE KUUPÄEV:** 28.05.2017

**KOOSKÕLASTUSE TELLIJA:**

**REGISTRIKOOD:** 12303906  
**NIMI:** KOPPEL KOPPEL ARHITEKTID OÜ  
**KONTAKTISIK:** MIHKEL KOPPEL  
**OBJEKTI AADRESS:** Linnulaulu, Karja küla, Leisi vald, Saare maakond  
**TÖÖ NUMBER:** 1708  
**TÖÖ SISU:**  
**STAADIUM:** Detailplaneering

**KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL:**

\* Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.

**KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS:**

Priit Mägi  
Elektrilevi OÜ