

EESTI ENERGIA JAOTUSVÕRGU OÜ SAARTE REGIOON
TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 178268

Väljastatud: **08.06.2010**
Kehtivad kuni: **08.06.2012**

1. *Tehniliste tingimuste taotleja:* **Dagopen OÜ**
Taotleja aadress: **Sadama 15 Kärdla Hiiu maakond 92412**
Taotleja telefon: **463 2024 507 3765**
Taotleja E-Mail: **JYRI@DAGOPEN.EE**
Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:
2. *Liidetava elektripaigaldise iseloomustus:* **JÄÄTMEKÄITLUSHOONE, Tehnilised tingimused detailplaneeringuks**
AIA TN 7 Leisi Leisi vald Saare maakond
3. *Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:*
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime amprites: **3x25A**
Elektriline aadress:
- | | | | | |
|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Toitealajaam:</u> | <u>Toitefiider:</u> | <u>Jaotusalajaam:</u> | <u>Sektsioon:</u> | <u>Jaotusfiider:</u> |
| Leisi | Kooli | Leisi kooli | | F5 |

Jäätmejaama elektrivarustus kavandada maakaabliga Leisi kooli alajaama kõrval paiknevast jaotuskilbist TR 5-1. Aia tn. 7 kinnistu piirile planeerida asukoht liitumiskilbile. Kilp peab olema alati vabalt teenindav (Viide- Nõuded madalpinge kaablivõrgu projekteerimiseks).

2. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Eesti Energia ASi Klienditeenindus poole. Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ elektrivõrgu.

3. Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le kirjalik taotlus.

4. Kui elektrivõrguga võrguühenduse loomiseks on vajalik luua ühendus olemasoleva elektrivõrguga, mis ei asu planeeritaval maa-alal, siis peab planeeritavat maa-ala laiendama selliselt, et planeering hõlmaks kogu loodavat võrguühendust.

5. Planeeringu tehniline lahendus peab enne kooskõlastamist saama kirjaliku heakskiidu tehnilised tingimused väljastanud isikult. Võimalike kitsenduste kohta tuleb tehniliste tingimuste väljastajale aadressil arvu.kastein @energia.ee saata andmed kitsenduste, kinnistu ja omaniku kohta.

4. *Liitumispunkt Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-ga asub:* **Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel**

Kinnitaja:

Arvu Kastein

Lääne piirkonna Arendus-ehitusosakonna projektijuht

Koostas: Arvu Kastein

Telefon: