



Hr Ludvik Mõtlep
Asevallavanem

Teie: 21.03.2005.a. nr 7-1.2/127

Meie: 25.04.2005 nr 40-12-6/620

Leisi staadioni detailplaneering

Esitasite meile kooskõlastamiseks Leisi staadioni detailplaneeringuettepaneku, mille eesmärgiks on jalgpallistaadioni ja jooksuringi planeerimine koos teenindushoonega ning liikluskorralduse ja tehnovõrkude planeerimine.

Vaadanud läbi meile esitatud detailplaneeringu ettepaneku leiame, et planeeritud puurkaev on ette nähtud Leisi alevikus Staadioni kinnistu (ühe kinnistu) veega varustamiseks. Maksimaalne päevane veetarve jääb alla 10 m³.

“Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus” § 2 lg 1 alusel on ühisveevärk ja -kanalisatsioon ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub erinevate kinnistute veega varustamine veekogust või põhjaveekihist ning heitvee juhtimine suublasse. Detailplaneeringu alal ei ole tegemist ühisveevärgiga.


“Veeseadus” § 28 lg 3 alusel sanitaarkaitseala ei moodustata, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m³ ööpäevas ühe kinnisasja vajaduseks. Sellise veevõtukohta hooldusnõuded põhjavee kaitseks kehtestab keskkonnaminister.

Tegemist on puurkaevuga, millele on ette nähtud 10 meetriline hooldusala, kus majandustegevus on piiratud. Planeeritud puurkaevu vee kasutamise kohta olmeveena (pesu- ja joogiveena) üle saab otsustada pärast veeproovide teostamist.

Planeeritud “halli vee” puhasti, mis koosneb septikust ja imbsüsteemist, on puurkaevust ca 100 meetri kaugusel, mis on piisav vahemaa. Kuigi vajalikud kujud on olemas, on septik ja imbsüsteemi torustikud staadioni jooksurajale küllaltki lähedal, võib see staadioni selles sektoris palavatel suvepäevadel tekitada lõhnaprobleeme.

Tulenevalt eeltoodust kooskõlastan Leisi aleviku Leisi staadioni detailplaneeringu ettepaneku.

Lugupidamisega


Raivo Kallas
Juhataja

Lisa: Leisi staadioni detailplaneering

Meelis Albert 4533449
Urve Saar 4533445



Elion Ettevõtted Aktsiaselts
Hobujaama 4, 15033 Tallinn
Registrikood 10283074

KOOSKÕLASTUS NR 3512866

TELLIJA

Kliendinumber	578712
Viitenumber	00004211374
Nimi	OSAÜHING KLOTOID
Aadress	PIKK TN 23 SAAREMAA KURESSAARE 93812

Kooskõlastamisele esitatud dokumendid Leisi staadioni detailplaneering. Leisi alevik, Leisi vald, Saare mk.

Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi (alljärgnevalt "Elion") seisukohad esitatud dokumentide kooskõlastamisel:

Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast JAH

Tööd võib teostada ainult Elioni volitatud esindaja Eltel networks AS kirjaliku tööloa alusel JAH

Info tööloa saamiseks telefoninumbri 45 45550

Tööde teostamiseks planeeritud piirkonnas on vaja täiendavalt esitada tööjoonised

Tegevuse jätkamiseks on vajalik tellida Elioni tehnilised tingimused

Maa-alal paikneb Elionile kuuluv liinirajatis Maakaabel

Ehitatavad liinirajatised on võimalik ühendada Elioni üldkasutatava telekommunikatsioonivõrguga

Käesolev Leping on koostatud eesti keeles, kahes eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks eksemplar.

Kooskõlastus kehtib kuni 09.02.2006

Kooskõlastuse võttis vastu
INDREK HIMMIST

Kooskõlastuse andis
ELION ETTEVÕTTED AKTSIASELTS
BRUNO JÁNTRA, sideliiniinsener
esindab volituse alusel


allkiri


allkiri

Allkirjastamise kuupäev 10.02.2005
Kooskõlastus esitada raamatupidamisele