



PÄÄSTEAMET



Mart Mäeker
Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee

Teie: 29.08.2018 nr 5-2/4262-3

Meie: 26.09.2018 nr 7.2-3.4/15276-2

Rannakalda detailplaneeringu tuleohutusosa kooskõlastamine

Austatud Mart Mäeker

Pääteseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel annab Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse DP Projektbüroo OÜ poolt koostatud Saare maakond, Saaremaa vald, Hindu küla, Rannakalda maaüksuse detailplaneeringu tuleohutusosale.

Juhime tähelepanu asjaolule, et EVS 812-6 punkti 3.19 sätestatud hajaasustuse leevenduse kasutamisel ulatub 40 meetrise kuja tagamise nõue ka üle planeeringuala piiri, mis omakorda seab kitsendusi naaberkinnistule kuja tagamisel. Antud kuja on võimalik vähendada, kuid sellisel juhul eeldab see naaberkinnistu omaniku poolt veevõtukohta rajamist. Sellest tulenevalt teeb Päästeameti Lääne Päästekeskus ettepaneku enne planeeringu kehtestamist kaasata kooskõlastamise protsessi ka piirinaabrid, kelle ehitusõigust kehtestatav 40 meetrise kuja nõue piirab.

Detailplaneeringu kooskõlastus on märgitud planeeringu digitaalses konteineris reolutsiooniga kooskõlastus numbriga 776-2018-2

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Lääne päästekeskus
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Margo Kubjas

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee