



MAANTEEAMET

Saarte Teedevalitsus
Marientali tee 27
93802 Kuressaare

Teie: 03.09.2007.a. nr. 8-9/2809

Meie: 26.09.2007.a. nr. 11.3-2/2809

J. Fasand

Mahasõidust T10 põhimaantee

Võttes aluseks Teeseaduse §5, §9, §19 lg 2, §25 lg 2, §36, §37 ja Tee projekteerimise normid (RTL 2000, 23, 303) **kooskõlastab** Maanteeameti planeeringute osakond Põide vallas Sundimetsa külas asuvale Kirevere maaüksusele (katastritunnus 63401:001:0361) mahasõidu rajamise avalduse järgmistel tingimustel:

1. Mahasõit on võimalik välja ehitada vastavalt Saarte Teedevalitsuse poolt esitatud tingimustele.
2. Mahasõidu kasutuotstarve ei muutu, st. seda kasutab põllumajandustehnika või mahasõit ehitatakse välja juurdepääsuks ainult ühele majapidamisele. Lisakoormust nimetatud mahasõidule ei ole võimalik lubada.

Lugupidamisega

J. Kirotam

Jüri Kirotam
planeeringute osakonna juhataja asetäitja

Kärt Aardam 6119 367

SISSE TULNU

"01." 10. 2007
Nr. 1227



Lp Gerri Grünberg
Põide vallavalitsus
Tornimäe
94501 Põide vald

Teie: 11.11.2008 nr 7-1.3/295(2)

Meie: 25.11.2008 nr 40-11-1/26668-4

Sundimetsa küla Viili katastriüksuse detailplaneering

Esitasite Saaremaa keskkonnateenistusele teistkordseks kooskõlastamiseks Sundimetsa küla Viili katastriüksuse (katastriüksuse tunnus 63401:001:0361) detailplaneeringu ettepaneku (OÜ Gromaticus töö nr DP-0064, 2008). Planeeringu eesmärgiks on väikeelamu tehnovõrkude ja juurdepääsu lahendamine.

Tutvunud esitatud detailplaneeringu ettepanekuga, leidis Saaremaa keskkonnateenistus, et meie 30.05.2008 a kirjas nr 40-11-1/26668 nimetatud puudused on parandatud.

Vaadanud läbi meile esitatud detailplaneeringu ettepaneku kausta, kooskõlastame Sundimetsa küla Viili katastriüksuse detailplaneeringu ettepaneku.

Lugupidamisega

Raivo Kallas
juhataja

Lisa: Sundimetsa küla Viili kinnistu detailplaneering (1 kaust)

Jaanika Niklas 45 27 766
Meelis Albert 45 27 762

Põide Vallavalitsus
SISSE TULNUD
27. nov 2008
Nr. 295 / 7-1.3

Narva mnt 7a
15172 Tallinn
Reg nr 70001231

telefon 452 7777
faks 452 7770
kkt@saare.envir.ee

Postiaadress:
Tallinna 22
93811 KURESSAARE

Kooskõlastuse tekst

Kooskõlastatud järgmistel tingimustel.:

1. Toitelini alguspunkt planeerida Kirevere m.ü-lt kat.tunnus 55001:006:0317.
2. Ristumine Viira peakaraaviga näha ette õhuliiniga.
3. Liitumiskilp näha ette õhuliini mastile ligipääsetavasse asukohta krundil.

Kooskõlastuse juurde lisatud selgitav joonis on selle lahutamatu osa.

Elektripaigaldise kaitsevõõndiga seotud kitsendused vastavalt "Elektriohutusseadus"
(RT I 2002, 49,310,110,659;2004,18,131;30,208)

-**keelatud** tõkestada juurdepääsu elektrivõrgu ehitiseni, ladustada jäätmeid, tuleohtlikke materjale ja aineid,teha tuld,põhjustada oma tegevusega elektrivõrgu ehitiste saastumist ja korrosiooni;

-**võrguettevõtja loata** keelatud töötada löökmehhanismidega, planeerida pinnast, teha mullatööd sügavamal kui 0,3m., küntaval maal sügavamal kui 0,45m. ning ladustada ja teisaldada raskusi.

-**maakaabelliinide** kaitsevõõndis on keelatud ilma **võrguettevõtja loata** töötada löökmehhanismidega, planeerida pinnast, teha mullatööd sügavamal kui 0,3m., küntaval maal sügavamal kui 0,45m. ning ladustada ja teisaldada raskusi.

Kaitsevõõndi ulatus:

10 kV pingega õhuliinil - liinitrassi teljest mõlemal pool 10 m. kaugusel paiknevate mõtteliste vertikaaltasandite vaheline maa-ala piki õhuliini.

alla 1kV pingega õhuliinil - liinitrassi teljest mõlemal pool 2 m. kaugusel paiknevate mõtteliste vertikaaltasandite vaheline maa-ala piki õhuliini.

Maakaabelliinil - liinitrassi teljest mõlemal pool 1m.kaugusel paiknevate mõtteliste vertikaaltasandite vaheline maa-ala piki maakaabelliini.

Alajaamade ja jaotusseadmete ümber - maa-ala 2m.kaugusel piirdeaiast ,seinast või nende puudumisel seadmetest.

Jaan Kärner
OÜ Jaotusvõrk

Jaan Kärner
võrguarvutaja projektijuht
OÜ Jaotusvõrk



• Uus toetatud puitmast liinile

Jaan Kämer
võrguarvutaja projektijuhataja
OÜ Jaotusvõrk



0,4 kV ÕL

--- 0,4 kV maakaabelliin.

■ Liitumiskilp mastil.