



Saaremaa Päästeteenistus

Salme Vallavalitsus
Sõrve mnt 13
93201 Salme

21.04.2005

Detailplaneeringu kooskõlastamine

Esitasite Päästeteenistusele kooskõlastamiseks Järve küla Järve- Nõmme maaüksuse detailplaneeringu, mille eesmärgiks on ka väikepuhkemajade ja rajatiste planeerimine. Tutvunud esitatud planeeringuga olulisi tuleohutuslaseid puudusi ei tuvastanud. Juhin tähelepanu, et juurdesõiduteed peavad olema kõvakattega (kruus), mitte pinnasteed ja veehoidla (tiigi) minimaalne maht on 50 m³. Hoonete ja rajatise ehitusprojektid esitada Päästeteenistusele läbi vaatamiseks enne ehitusloa väljastamist.

Gerhard Rooda
peainspektor



Hr Kalmer Poopuu
Vallavanem

Teie: 12.04.2005.a. nr 7-1.3/147

Meie: 29.04.2005 nr 40-12-6/758

Salme valla Järve küla Järve-Nõmme maaüksuse
detailplaneering

Austatud hr Poopuu

Esitasite meile kooskõlastamiseks Salme valla Järve küla Järve-Nõmme maaüksuse detailplaneeringu ettepaneku, mille eesmärgiks on puhkemajade planeerimine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja vajaliku infrastruktuuri planeerimine.

Vaadanud läbi meile esitatud detailplaneeringu ettepaneku, kooskõlastan Järve küla Järve-Nõmme maaüksuse detailplaneeringu ettepaneku.

Lugupidamisega

Raivo Kallas
Juhataja

Lisa: Järve küla Järve- Nõmme maaüksuse detailplaneering

Urve Saar 4533445

Sisse tulnud
nr 193/7-1.3
29.04.2005.a