

KESKKONNAMINISTERIUM

Saaremaa Keskkonnateenistus



Hr Kalmer Poopuu
Salme Vallavalitsus
Sõrve mnt 13
93201 Salme

Teie: 19.06.2006.a. nr 7-1.3/332

Meie: 07.07.2006 nr 40-12-6/1906

Salme valla Kaimri küla Ennu katastriüksuse
detailplaneeringu ettepanek

Esitasite meile kooskõlastamiseks Kaimri küla Ennu katastriüksuse detailplaneeringu ettepaneku, mille eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine, kinnistu jagamine üheteistkümneks üksikelamu krundiks, ehitustingimuste määramine, teede- ja tehnovõrkude planeerimine ja servituutide seadmine.

Vaadanud läbi meile esitatud detailplaneeringu ettepaneku kooskõlastame Kaimri küla Ennu katastriüksuse detailplaneeringu ettepaneku.

Lugupidamisega

Raivo Kallas
Juhataja

Lisa: Kaimri küla Ennu katastriüksuse detailplaneeringu ettepanek

Urve Saar 4533445

Sisse tulnud
nr 354/7-1.3
10.07.2006

Narva mnt 7a
15172 Tallinn
Reg nr 70001231

telefon 453 3778
faks 453 3254
kkt@saare.envir.ee

Postiaadress:
Kadaka 1
93817 KURESSAARE



LÄÄNE-EESTI PÄÄSTEKESKUS

Saaremaa Vallavalitsus
Sõrve mnt 13 Saaremaa
93201 Saaremaa

Teie: 07.08.2006.a. nr.7-1.3/402

Meie: 17.08.2006.a. nr.7-8/1052

Detailplaneeringu koostölastamine.

Esitaste koostölastamiseks Kaimri küla **Ennu** katastriüksuse detailplaneeringu, mille eesmärgiks on maaliüksuse jagamine elamukruntideks, ehitustingimuste määramine ja teede ja tehnovõrkude planeerimine.


Talupidajad esitavad planeeringu ettepanekuga koostölastada Ennu katastriüksuse detailplaneeringu. Üherealise ja tehnovõrkude projektid esitada Päästkeskusele läbivaatamiseks enne chitusloa väljastamist. Üherealisele teele ette näha möödasõidu võimalused.

Esitaste koostölastamiseks Kaimri küla **Eva** katastriüksuse detailplaneeringu, mille eesmärgiks on maaliüksuse jagamine elamukruntideks, ehitusõiguse määramine ja teede planeerimine.

Talupidajad esitavad planeeringu ettepanekuga **ei koostölasta** Eva katastriüksuse detailplaneeringut. Planeeringus ei ole lahendatud välise tulekustutusvee olemasolu. Üherealisele teele ette näha möödasõiduvõimalused.

Ahus, Valeriigi Valitsuse 27.10.2004.a. määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavd ehitusloa tingimused“ § 28 ja §29.

Ettepanekuga


Gerhard Rooda
jalutõrjaja Kuressaares
Ehitise tehniline büroo
+35-21816

Saaremaa päästeosakond
Põhulähe 7 Kuressaare