



PIIRIVALVEAMET
LOGISTIKAOSAKOND

Eve Kiil
Salme Vallavalitsus
salme@tt.ee

Teie 14.05.2009 nr 7-1.3/236

Meie <reg_kpv> nr 5.3-7.2-1/<regist_nr>
18.05.2009

Kuldi kinnistu detailplaneering

Austatud vallasekretär

Piirivalveamet on tutvunud DP Projektbüroo OÜ poolt koostatud Salme vallas Lassi külas Kuldi kinnistu detailplaneeringuga. Märkusi ega täiendusi piirivalvel ei ole.

Piirivalveamet kooskõlastab Kuldi kinnistu detailplaneeringu.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Raino Sepp
piirivalvemajor
osakonna ülem



KAITSEMINISTEERIUM

Pr Eve Kiil
Salme Vallavalitsus
Sõrve mnt 13 Salme
93201 Saaremaa

Teie 14.05.2009 nr 7-1.3/235

Meie 05.06.2009 nr 12.1.-2./2222

Kuldi kinnistu detailplaneering

Austatud proua Kiil

Kaitseministeerium kooskõlastab DP Projektibüroo OÜ poolt koostatud Kuldi kinnistu detailplaneeringu märkusteta.

Lugupidamisega

Riho Terras
Kantsler

Lisa: Detailplaneering nr 05-09-DP 1 eks

KM 008047

Margus Sahk +372 717 0048
margus.sahk@kmin.ee

Salme Vallavalitsus
SISSE TULNUD
"08"06.....2007.a.
Nr. 284.....



Saare maakond

SALME VALLAVALITSUS

Lennuamet
Rävala pst 8
10143 Tallinn

14.05.2009 nr 7-1.3/237

Kuldi kinnistu detailplaneering

DP Projektbüro OÜ on koostanud Salme vallas Lassi külas Kuldi kinnistu, katastriüksuse tunnus 72101:001:0681, detailplaneeringu, mille sisuks on ühe kuni 3 MW võimsusega ja kuni 95 m kõrguse tuulegeneraatori püstitamine ning selle tarbeks Kuldi katastriüksusest eraldiseisva katastriüksuse moodustamine, sellele sihtotstarbe määramine ning juurdepääsutee, tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine ja neile servituutide vajaduse määramine.

Lähtudes planeerimisseaduse § 17 lg 3 p 2 ja Lennundusseaduse § 35 lg 6¹ on Saare Maavanem määranud Teid Kuldi kinnistu detailplaneeringu kooskõlastajaks.

Planeeringuga saab tutvuda internetiaadressil:

<http://www.salmevald.ee/index.php?sisu=valitsus&teema=avalik>

Eve Kiil
Vallasekretär

Jüri Kluge
45 20 353

KOOSKÕLASTAN

allkiri.....

nimi.....

ametikoht.....

LENNUAMET

15. mai 2009

1. Tuulegeneraatori lennuohutus-
tulede min. valgustatugevus 32 cd.
2. Täis kõrguse raarühmsel
tõlida lennuohutusperitüüsi
A3-4 Eesti Kaardikeskus.

LENNUAMET

15. 05. 2009

4.6-8/09/1193

Sörve mnt.13
93201 Salme
Saaremaa
reg.nr.75021557

tel. (45) 20 350
e-mail: salme@tt.ee

arvelduskonto 10022030960007
SEB Eesti Ühispank (kood 401)