



LÄÄNE-EESTI PÄÄSTEKESKUS

Torgu Vallavalitsus
Iide küla
93101 Saare maakond

Teie: 28.08.2006.a. nr. 137

Meie: 14.09.2006.a. nr.7-8/1208

Detailplaneeringu kooskõlastamine.


Esitasite kooskõlastamiseks Ohessaare külas Ranna maaüksuse detailplaneeringu, mille eesmärgiks ehitusõiguse määramine suvila püstitamiseks .

Tutvunud esitatud planeeringu ettepanekuga kooskõlastan Ranna maaüksuse detailplaneeringu.

Juhin tähelepanu, et tuletõrje veevõtukohta maksimaalne kaugus hoonest hajasustuse korral on 1 kilomeeter ja tiheasustuses 200 ... 300 meetrit sõltuvalt hoone tüübist.

Hoone ehitusprojekt esitada päästekeskusele läbivaatamiseks enne ehitusloa väljastamist.

Lugupidamisega


Gerhard Rooda
juhivinspektor
insenertehniline büroo

Tel. 45-21816
Saaremaa päästeosakond
Pihtla tee 7 Kuressaare

Pikk 20
80010 PÄRNU

telefon 4447800
faks 4447839

laane@rescue.ee
registrikood 70007943



Pr Annika Prei
Torgu Vallavalitsus
Iide küla
93101 Torgu

Teie: 10.08.2006.a. nr.122


Meie: 23.08.2006 nr 40-12-6/2390

Ohessaare küla Ranna maaüksuse detailplaneering

Esitasite meile kooskõlastamiseks Torgu valla Ohessaare küla Ranna maaüksuse detailplaneeringu ettepaneku, mille eesmärkideks on maakasutuse sihtotstarbe muutmine, olemasoleva hoonestuse vahele jäävale krundile ehitusõiguse määramine, teede- ja tehnovõrkude planeerimine ja servituutide vajaduse määramine.

Vaadanud läbi meile esitatud detailplaneeringu ettepaneku, kooskõlastame Ohessaare küla Ranna maaüksuse detailplaneeringu ettepaneku.

Lugupidamisega


Raivo Kallas
Juhataja

Lisa : Ohessaare küla Ranna maaüksuse detailplaneeringu ettepanek

Urve saar 4533445

