

ELEKTRILEVI OÜ SAARTE REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED MADALPINGE LIITUMISEKS Nr. 235066

Väljastatud: 13.10.2015
Kehtivad kuni: 13.10.2017

1. Tehniliste tingimuste taotleja: **Osühing Klotoid**
Taotleja aadress: **Rohu tänav 5 Kuressaare linn Saare maakond**

93819

Taotleja telefon:

453 3723

Taotleja E-Mail:

pille.klotoid@sarma.ee

Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:

2. Liidetava elektripaigaldise
iseloomustus:

**eramu, Tehnilised tingimused madalpinge
liitumiseks**

**Ranniku Mäebe küla Torgu vald Saare
maakond**

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks
järgmised nõuded:

Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **3x25A**

Elektriline aadress:

Toitealajaam:

Toitefiider:

Jaotusalajaam:

Sektsioon:

Jaotusfiider:

MÕNTU 35/10

**MÄEBE:MNT Nõlvaku:(Kuressa
are)**

Uus

·Ranniku kinnistu liitumiseks Elektrilevi OÜ projekteerib ja ehitab Nõlvaku alajaamast maakaabelliini ja paigaldab liitumiskilbi peakaitsmega 3x25A. · Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini. Liin tuleb markeerida aadressiga Elektrilevi OÜ liitumispunktis.

Elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Pingestamine on lubatav pärast elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise esitamist Elektrilevi OÜ-le.

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:

**Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi
alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli
kingadel**

Kinnitaja:

Mati Kütt

Võrgu planeerija

Koostas: Mati Kütt

Telefon: 53268734, 50 86
289