



Saaremaa Päästeteenistus

Kaarma Vallavalitsus

Teie 05.10.2005 nr 7-1.2/503

Meie 11. oktoober 2005 nr 4.2-4-1/68

Vastus detailplaneeringu kooskõlastamisele

Lugupeetav ehitusspetsialist Arikas

Muratsi küla

Kooskõlastan Muratsi külas Kalda maaüksuse detailplaneeringu ja Muratsi külas Välja maaüksuse detailplaneeringu.

Ehitusprojektid esitada läbivaatamiseks päästeteenistusele enne ehitusloa väljastamist.

Abruka küla


Abruka külas Lageda maaüksuse detailplaneeringuga ei ole lahendatud välise tulekustutusvee vajadust. Kuna tegemist on kinnisvara arendamise piirkonnaga tuleb piirkonda ehitada tuletõrjevõhoidla.

Alus: Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määruse nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavd tuleohutusnõuded“ § 29, samuti EVS 812-6:2005 „Tuletõrje veevarustus“.

Kui antud piirkonnas ei lahendata välise tulekustutusvee olemasolu, ei kooskõlasta päästeteenistus antud piirkonna ehitusprojekte.

Lugupidamisega


Gerhard Rooda
peainspektor





Hr Peeter Arikas
Ehitusspetsialist

Teie: 21.09.2005 nr 7-1.2/468

Meie: 03.10.2005 nr 40-12-6/1303

Muratsi küla Kalde maaüksuse
detailplaneeringu ettepanek


Esitasite meile kooskõlastamiseks Muratsi küla Kalde mü detailplaneeringu ettepaneku, mille eesmärgiks on maakasutuse sihtotstarbe muutmine, olemasoleva maaüksuse jagamine seitsmeks kinnistuks, loodavatele kinnistutele ehitusõiguse määramine ning teede- ja tehnovõrkude planeerimine.

Vaadanud läbi meile esitatud detailplaneeringu ettepaneku, kooskõlastame Muratsi küla Kalde maaüksuse detailplaneeringu ettepaneku.

Lugupidamisega

Raivo Kallas
Juhataja

Lisa: Muratsi küla Kalde maaüksuse detailplaneeringu ettepanek



Urve Saar 4533445