



LÄÄNE-EESTI PÄÄSTEKESKUS

Kaarma Vallavalitsus
Marientali 27
93815 Kuressaare

Teie: 10.06.2009.a. nr.7-1.2/280

Meie: 26.06.2009.a. nr.7.3-4/ 2108

Detailplaneeringu kooskõlastamine.

Esitasite kooskõlastamiseks Muratsi külas **Tiikli** maaüksuse detailplaneeringu, mille eesmärgiks on planeeringualal asuvast viiest pereelamumaa sihtotstarbega krundist kolmele ärimaa kõrval-funktsiooni andmine, neile ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkude lahendamine.


Väline tulekustutusvesi on planeeritud Kruusaaugu kinnistult. Selleks tuleb sõlmida leping antud maavaldajaga või rajada enda veevõtukoht.

Ärimaale on planeeritud puhkemajad. Kahekorruselises TP-3 klassi hoones võib olla kuni 9 majutusk kohta. Suurema mahutavusega majutushoone peab olema TP-2 või TP-1, samuti peab väline tulekustutusveevaru olema max 200 meetri kaugusel.

Tutvunud esitatud planeeringu ettepanekuga kooskõlastan tingimisi maaüksuse detailplaneeringu.

Hoonete ehitusprojektid esitada päästkeskusele läbivaatamiseks enne ehitusloa väljastamist.

Lugupidamisega


Gerhard Rooda
juhivinspektor
insenertehniline büroo
45 21816

Põhja 53b Kuressaare
Saaremaa päästeosakond

