

EESTI ENERGIA AS
OÜ JAOTUSVÕRGU SAARTE REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 151264

Väljastatud: 23.09.08
Kehtivad kuni: 23.09.10

1. Tehniliste tingimuste taotleja: Dagopen OÜ
Taotleja aadress: Sadama 15 Kärkla Hiiu maakond 92412
Taotleja telefon: 463 2024 507 3765

2. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: Kopi ja Viljamaa DP
Tehnilised tingimused detailplaneeringuks
Kopi ja Viljamaa mü Vatsküla küla, Kaarma v SM

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded :
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime amprites: 3x250A

Elektriline aadress:

Toitealajaam: Sikassaare Toitefiider: Vätta Jaotusalajaam: Haava
Jaotusfiider: Uus

Tarbijate varustamine elektrienergiaga näha ette Haava 10/0,4 kV alajaamast. Mastalajaama asemele planeerida komplekalajaam. Planeeringus ühildada teedega soovitatavalt ringtoitena elektriliini(de) koridor(id) toitepunktist kuni liitumiskilpideni. Liitumiskilbid planeerida tarbijate kruntide piiridele soovitatavalt mitmekohalistena teealasse. Liitumiskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad (Viide- Nõuded madalpinge kaablivõrgu projekteerimiseks). Detailplaneeringuga moodustatavatel ehituskruitudel tuleb seada OÜ-le Jaotusvõrk notariaalne maakasutusõigus enne kinnistu(te) müüki.

Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada OÜ-le Jaotusvõrk kirjalik taotlus.

Planeeringu kooskõlastus toimub aadressil Tolli 27 Kuressaare.

Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnoorkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis (varasem ver. kui 2004) disketil või saata aadressil: jvtallinn.kooskolastus@energia.ee.

Planeeringu tehniline lahendus peab enne kooskõlastamist saama kirjaliku heakskiidu tehnilised tingimused väljastanud isikult. Võimalike kitsenduste kohta tuleb tehniliste tingimuste väljastajale aadressil

mati.kytt@energia.ee saata andmed kitsenduste, kinnistu ja omaniku kohta. Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab OÜ Jaotusvõrk elektrivõrgu.

Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb OÜ-le Jaotusvõrk esitada moodustatud kinnistute aadressid. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Eesti Energia ASi Klienditeenindus poole.

Kui elektrivõrguga võrguühenduse loomiseks on vajalik luua ühendus olemasoleva elektrivõrguga, mis ei asu planeeritaval maa-alal, siis peab planeeritavat maa-ala laiendama selliselt, et planeering hõlmaks kogu loodavat võrguühendust.

4. Liitumispunkt OÜ-ga Jaotusvõrk asub: Tarbija toitekaabli kingadel liitumiskilbis.

Mati Kütt
Saarte Võrguehituse projektijuht