

Kooskõlastuste kokkuvõte

Saare maakond, Saaremaa vald, Murika küla, Merimetsa detailplaneering (DP Projektbüroo OÜ töö nr 10-20-DP)

Amet, asutus, eraisik	Kooskõlastuse kuupäev, nr, kooskõlastamise sisu	Märkused
Päästeamet	20.05.2021 nr 7.2-3.4/3889-2 Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel annab Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse Osahing DP Projektbüroo poolt koostatud töö nr 10-20-DP Saare maakond, Saaremaa vald, Murika küla, Merimetsa maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale. Kooskõlastus on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 2091-2021-2.	(allkirjastatud digitaalselt) Margo Kubjas Ohutusjärelevalve büroo Nõunik Lääne päästekeskus
Keskkonnaamet	09.06.2021 nr 6-2/21/10389-2 Keskkonnaamet teeb detailplaneeringu kohta järgmised märkused: 1. detailplaneeringu seletuskirja p 2.3 kohaselt asub maaüksus Läänemere ranna 200 m ehituskeeluvööndis. Veekaitsevööndi osas on täpsustatud, et lähtejooneks on 1 m samakõrgusjoon. Nii on see kantud ka põhijoonisele. See on ebatäpne ja tuleb korrigeerida. Looduskaitseaduse (LKS) § 35 lg 31 kohaselt on korduvalt üleujutatud ala piiriks üks meeter kaldajoone kõrgusväärtusest (LKS 22.02.2019 redaktsioonist). 2. seletuskirja kohaselt on planeeritaval hoonestusalal teostatud harvendus- ja aegjärgset raiet. Metsaregistri arhiivi kohaselt on seal teostatud aegjärgset raiet, harvendusraiet on tehtud väljaspool hoonestusala.	(allkirjastatud digitaalselt) Kadri Hänni juhtivspetsialist looduskasutuse osakond