



PÄÄSTEAMET

Jaan Leivategija
Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavalid.ee

Teie 21.04.2020 nr 5-2/2370-1

Meie 08.05.2020 nr 7.2-3.4/4396-2

Tirbi küla Lahe detailplaneeringu kooskõlastamine

Austatud Jaan Leivategija

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel annab Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse Klotoid OÜ, poolt koostatud töö nr 451119 Saare maakond, Saaremaa vald, Tirbi küla, Lahe maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale.

Päästeameti Lääne päästekeskus juhib tähelepanu asjaolule, et planeeringus viidatakse kustutusvee tagamise lahenduses EVS 812-6:2012 mõistes hajaasustusele, kus naaberkinnistute ehitiste vaheline kuja on 40 meetrit. Planeeringus on hoonestusalad planeeritud 5 meetri kaugusele kinnistu piirist. Tulevikus võib see tuua kaasa naaberkinnistute omanikele kohustuse välja ehitada kustutusveehoidla, või piirata ehitusõiguse realiseerimist 35 meetri ulatuses kinnistu piirist.

Kooskõlastus on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 1574-2020-2

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee