

Kooskõlastuste kokkuvõte

Saare maakond, Saaremaa vald, Tirbi küla, Lahe detailplaneering (Klotoid OÜ töö nr 451119)

Amet, asutus, eraisik	Kooskõlastuse kuupäev, nr, kooskõlastamise sisu	Märkused
Päästeamet	<p>08.05.2020 nr 7.2-3.4/4396-2</p> <p>Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel annab Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse Klotoid OÜ, poolt koostatud töö nr 451119 Saare maakond, Saaremaa vald, Tirbi küla, Lahe maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale.</p> <p>Päästeameti Lääne päästekeskus juhib tähelepanu asjaolule, et planeeringus viidatakse kustutusvee tagamise lahenduses EVS 812-6:2012 mõistes hajaasustusele, kus naaberkiinnistute ehitiste vaheline kuja on 40 meetrit. Planeeringus on hoonestusalad planeeritud 5 meetri kaugusele kiinnistu piirist. Tulevikus võib see tuua kaasa naaberkiinnistute omanikele kohustuse välja ehitada kustutusveehoidla, või piirata ehitusõiguse realiseerimist 35 meetri ulatuses kiinnistu piirist.</p> <p>Kooskõlastus on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 1574-2020-2</p>	<p>(allkirjastatud digitaalselt) Margo Kubjas Ohutusjärelvalve büroo peainspektor Lääne päästekeskus</p>
Elektrilevi OÜ	<p>Kooskõlastus nr 5722713551, 11.05.2020 Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.</p>	<p>(allkirjastatud digitaalselt) Enn Truuts Elektrilevi OÜ</p>