



PÄÄSTEAMET

Jaan Leivategija
Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee

Teie 08.09.2021 nr 5-2/4802-1

Meie 13.09.2021 nr 7.2-3.4/7489-2

**Aia tn 78 detailplaneeringu
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Jaan Leivategija

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Klotoid OÜ, poolt koostatud töö nr 010121Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Aia tn 78 maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale järgmisel põhjusel:

1. Välise kustutusvee tagamine tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määrusele nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“
2. Planeeringust ei selgu, kas viidatud tuletõrjehüdrantide kaugused vastavad määruses nr 10 § 6 lg 2 ja lg 3 nõuetele.
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4 ja TuoS § 23 lg 2

Kooskõlastamisest keeldumine on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 2226-2021-2

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee