



PÄÄSTEAMET

Siim Kuusik
Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee

Teie 18.01.2022 nr 5-2/6629-3

Meie 24.01.2022 nr 7.2-3.4/285-2

**Atla külas Elda vaatluspunkti
detailplaneeringu kooskõlastamisest
keeldumine.**

Austatud Siim Kuusik

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Klotoid OÜ poolt koostatud töö nr 020121 Saare maakond, Saaremaa vald, Atla küla, Elda vaatluspunkt maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale.

1. Välise kustutusvee tagamise lahendus ei ole kooskõlas Siseministri 18.02.2021 määruses nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatuga kauguse osas.
Alus: TuoS § 23 lg 2 ja lg 3

Kooskõlastamisest keeldumine on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 2396-2022-2

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee

Lääne päästekeskus / A.H.Tammsaare pst 61 / 80042 Pärnu / 628 2000 / laane@rescue.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585