



PÄÄSTEAMET

Siim Kuusik
Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee

Teie 14.10.2022 nr 5-2/5835-1

Meie 31.10.2022 nr 7.2-3.4/6732-2

**Tagaranna küla Haldi, Kallase ja Mere
detailplaneeringu kooskõlastamisest
keeldumine.**

Austatud Siim Kuusik

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Osaihing DP Projektbüroo poolt koostatud töö nr 05-21-DP Saare maakond, Saaremaa vald, Tagaranna küla, Haldi, Kallase ja Mere maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale järgmisel põhjusel:

1. Välise kustutusvee tagamine tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule. Juhul kui kogu hoone on kaitstud automaatse tulekustutusüsteemiga, mis rakendub ja teavitab sellest hoones olijaid, ei pea veevõtukohta rajama.

Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4 ja TuoS § 23 lg 2 ja § 24 lg 4.

Kooskõlastamisest keeldumine on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 2879-2022-2

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee