

AS KURESSAARE VEEVÄRK

Pille Hein
Planeerija
AS Klotoid
Tehnika tn 20
93812 Kuressaare

Väljastatud: 04.02. 2022

Tehnilised tingimused nr 2894 **Tallinna tn 32 ja Transvaali tn 51 kinnistud** **Detailplaneering**

Veevarustus

Planeeritava ala ühendus rajada Tallinna tänava PE DE110 veetorult ,et tagada veevarustuse vajalik maht. Ühenduste väljaehitamise käigus tuleb kaotada praegused Tallinna tn 32 ja Transvaali tn 51 kinnistute veeliitumised. Loodava kinnistu veemõõdusõlme asukoht lahendada projekteerimise käigus.

Reoveekanalisisatsioon

Kinnistu liitumine kavandada Tallinna tänaval olevasse isevoolse reoveekanalisisatsiooni torustikule Ø300.

Sademeveekanalisisatsioon

Sademeveed suunata alalt Tallinna tänava isevoolse sadeveekanalisisatsioonikaevu SK417 ja/või Transvaali tänava sadeveekanalisisatsioonikaevu SK1654.

Lisatingimused:

Liitumiste rajamisel tuleb arvestada standardis EVS 921:2014 toodud nõuetega ja EVS 848:2013 toodud nõuetega.

Väljastataud tingimused kehtivad 2 aastat.

/allkirjastatud digitaalselt/

Toomas Luik
AS Kuressaare Veevärk