



PÄÄSTEAMET

Siim Kuusik
Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee

Teie 21.09.2022 nr 5-2/5333-1

Meie 13.10.2022 nr 7.2-3.4/6282-2

**Kübassaare küla Kopli detailplaneeringu
kooskõlastamisest keeldumine.**

Austatud Siim Kuusik

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Osaihing DP Projektbüroo poolt koostatud töö nr 01-21-DP Saare maakond, Saaremaa vald, Kübassaare küla, Kopli maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale.

1. Vastavalt Tuleohutuse seaduse § 24 lg 4 kehtestab valdkonna eest vastutav minister veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded ja tingimused. Sellest tulenevalt ei saa kasutada tuletõrje veevõtukohta rajamiseks EVS 812-6. Välise kustutusvee tagamine tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule. Juhul kui kogu hoone on kaitstud automaatse tulekustutusüsteemiga, mis rakendub ja teavitab sellest hoones olijaid, ei pea veevõtukohta rajama. Planeeringus viidatud veevõtukoht puudub Päästeameti andmebaasist, seega ei vasta viidatud koht veevõtukohale esitatavatele nõuetele.

Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4

Kooskõlastamisest keeldumine on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 2854-2022-2

Päästeameti Lääne päästkeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Kubjas

Ohutusjärelvalve büroo

nõunik

Lääne päästkeskus

Margo Kubjas

+372 4549762

margo.kubjas@rescue.ee