



PÄÄSTEAMET

Siim Kuusik
Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavalid.ee

Teie 06.10.2022 nr 5-2/5663-1

Meie 13.10.2022 nr 7.2-3.4/1207-3

**Salme alevikus Kuressaare mnt 24
detailplaneeringu kooskõlastamisest
keeldumine.**

Austatud Siim Kuusik

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Osatühing DP Projektbüroo poolt koostatud töö nr 02-22-DP Saare maakond, Saaremaa vald, Salme alevik, Kuressaare mnt 24 maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale.

Planeeringujoonisel puudub perspektiivse tuletõrje veevõtukohta asukoht.
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4

Kooskõlastamisest keeldumine on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 2859-2022-2

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee