



PÄÄSTEAMET

Siim Kuusik
Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee

Teie 17.01.2023 nr 5-2/304-1

Meie 20.01.2023 nr 7.2-3.4/390-2

Kipi külas Suure-Vatsliku detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine.

Austatud Siim Kuusik

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Arhitektibüroo Nafta OÜ poolt koostatud töö nr ID 107152 // DP-22-012 Saare maakond, Saaremaa vald, Kipi küla, Suure-Vatsliku maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale.

1. Määramata kuja.
2. Väliste kustutusvee tagamine tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määruses nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatuga. Kui eripõlemiskoormus jääb eeldatavasti alla 200 MJ/m² kohta, siis saab kasutada projekteerimises § 6 lg (5¹) p 4 leevendust. Antud leevenduse nõuded tuleb kajastada planeeringus.

Alus: TuoS § 23 lg 2 ja PlanS § 126 lg 1 p 4 ja p 9

Kooskõlastamisest keeldumine on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 3020-2023-2

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee