



PÄÄSTEAMET

Rein Kallas
Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee

Teie 16.05.2024 nr 5-2/2843-1

Meie 24.05.2024 nr 7.2-3.4/1766-3

**Haapsu külas Kivi detailplaneeringu
tuleohutuse osa kooskõlastamisest
keeldumine**

Austatud Rein Kallas

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Osatühing DP Projektbüroo poolt koostatud TÖÖ NR 01-22-DP Haapsu külas Kivi detailplaneeringu tuleohutusosale järgmistel põhjustel:

Välise kustutusvee tagamise lahendus ei ole kooskõlas Siseministri 18.02.2021 määruses nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatuga kauguse osas.

Alus: TuoS § 23 lg 2 ja 3

Planeeringust ei selgu asjaolu, miks asub välise kustutusvee tagamise koht kaugemal, kui määruses lubatud 400 meetrit. Kui saab kasutada Siseministri 18.02.2021 määruses nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatud levendust kauguse osas, siis tuleb asjakohane viide sisse viia planeeringu seletuskirja.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Galina Kiivit
Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor
Lääne päästekeskus

Galina Kiivit
galina.kiivit@rescue.ee