



PÄÄSTEAMET

Kätlin Kallas  
Saaremaa Vallavalitsus  
vald@saaremaavalid.ee

Teie 19.09.2023 nr 5-2/4980-1

Meie 06.10.2023 nr 7.2-3.4/6401-2

**Nasva alevikus Sõrve mnt 13  
detailplaneeringu koostööstamisest  
keeldumine.**

Austatud Kätlin Kallas

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus koostööstamise andmisest Osühing DP Projektbüroo poolt koostatud töö nr 24-21-DP Saare maakond, Saaremaa vald, Nasva alevik, Sõrve mnt 13 maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale.

Planeeringus viidatud tuletõrje veevõtukoht on maaameti geoportaali andmetel rikkis, sellest tulenevalt ei ole tagatud Siseministri 18.02.2021 määruses nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ kohane tuletõrje veevarustus.

Alus: TuoS § 23 lg 2

Päästeameti Lääne päästekeskuse koostööstamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Margo Kubjas  
Ohutusjärelvalve büroo  
nõunik  
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas  
+372 4549762  
margo.kubjas@rescue.ee