



PÄÄSTEAMET

Siim Kuusik  
Saaremaa Vallavalitsus  
vald@saaremaavald.ee

Teie 03.04.2023 nr 5-2/2135-1

Meie 28.04.2023 nr 7.2-3.4/2279-2

**Kudjape aleviku Herilase ja Lillevälja  
detailplaneeringu kooskõlastamisest  
keeldumine.**

Austatud Siim Kuusik

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Kompro OÜ poolt koostatud töö nr DP-22-021 Saare maakond, Saaremaa vald, Kudjape alevik, Herilase ja Lillevälja maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale.

Planeeringus on lahendamata päästetehnikaga ümberpööramise võimalus Herilase tänava lõpus.

Alus: PlanS § 126 lg 1 p 7 ja EVS 812-7:2018 p 14.1.4

Kooskõlastamisest keeldumine on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 3204-2023-2

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Kubjas  
Ohutusjärelvalve büroo  
nõunik  
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas  
+372 4549762  
margo.kubjas@rescue.ee