

## AS KURESSAARE VEEVÄRK

Sirje Kolk, projekteerija  
KOMPRO OÜ  
Tiigi tn 2-2, Kuressaare  
Saare maakond

Väljastatud: 24.10.2022

### **Tehnilised tingimused nr 2963**

Lillevälja tn 10, 12, 14 ja Herilase tn 1- 4, Kudjape alevik detailplaneeringule

#### **Veevarustus**

Liitumine ühisveevõrgiga teha Lillevälja tänava veekaevus V754 torule 90PE ja Lillevälja tänaval kulgeval veetorustikul De110 ,et moodustada ringvool. Herilase tänava kinnistute liitumiseks teha väljavõtte rajatavalt Lillevälja tänava ühenduselt. Olemasolev kinnistu Lillevälja tn 15 liitumine teha uuele torustikule ja vana ühendus kaotada. Kinnistute teenindamiseks paigaldada liitumispunktiks arendaja torustikuga ca 1m kinnistu piirist maakraanid DN25. Täpsed asukohad lahendada ära projekteerimise käigus. Tagatav rõhk liitumispunktis 2,0 bar.

#### **Reoveekanaliseerimine**

Liitumine ühiskanalisatsiooniga on võimalik teha Lillevälja tänaval paikneva kanalisatsioonikaevu K2937 või numbrita kanalisatsioonikaevu Lillevälja tänaval. Kaevu andmed lisatud. Olemasolev kinnistu Lillevälja tn 15 liitumine teha uuele torustikule ja vana ühendus kaotada. Kinnistute teenindamiseks paigaldada kontrollkaevud kinnistu piirile või kuni 1m kaugusele kinnistu piirist avaliku maa poole. Täpne liitumise asukoht lahendada ära projekteerimise käigus.

#### **Sademeveekanaliseerimine**

Liitumine ühissademeveekanaliseerimisega on teha Lillevälja tänaval paikneva sadeveekaevu SK1725. Kinnistute teenindamiseks paigaldada kontrollkaevud kinnistu piirile või kuni 1m kaugusele kinnistu piirist avaliku maa poole. Täpne liitumise asukoht lahendada ära projekteerimise käigus.

Lisaks ehitada välja kinnistute Lillevälja tn 9, Lillevälja tn 11 ja Lillevälja tn 13 liitumispunktid ühisveevõrgi, ühiskanalisatsiooni ja sadeveekanaliseerimisega.

Väljastatud tingimused kehtivad 2 aastat.

Projekt esitada kooskõlastamiseks AS Kuressaare Veevõrk.

Kaevu andmed K2937:

Kaevu nr	K2937
Kaane materjal	MALM
Kaevu materjal	PE
Kaevu läbimõõt	400
Märkused	

Geoarhiivi nr	T-1723
Maapinna kõrgus BK	4,99
Kaane kõrgus BK	4,99
Kaevu põhja kõrgus BK	4,15
Kaevu tüüp	Kanaliseatsioon
Maapinna kõrgus EH2000	5,20
Kaane kõrgus EH2000	5,20
Kaevu põhja kõrgus EH2000	4,36

/allkirjastatud digitaalselt/

Toomas Luik  
AS Kuressaare Veevärk