

## Piret Paiste

---

**Saatja:** peeter torim < >  
**Saatmisaeg:** reede, 5. mai 2023 15:48  
**Adressaat:** Saaremaa vald; Piret Paiste  
**Koopia:** Heldi Rebane  
**Teema:** Re: Kudjape alevikus Heinakivi tn 7 detailplaneeringu esitamine arvamuse andmiseks

**Järeltegevuse lipp:** Järeltegevus  
**Olekulipp:** Lipuga märgitud

tere!

täna info eest.

Miks Mampslikivi kinnistule pääsemiseks on vaid 3 m laiune servituut?

juhul kui nt päästeauto peaks soovima maastikupõlengut kustutama minna, siis see pole piisav.

Lisaks ei ole arusaadav, miks peaks see servituut olema kitsam kui planeeritava Heinakivi tee laius (min 4 meetrit)?

Praegu küll Mampslikivi asustatud aga sellise servituudiga kitsendatakse tulevikus muutuda võivad olukorda.

Seega sellisena ei ole meie lahendusega nõus ja soovime servituuti sama laia kui planeeritav Heinakivi tee.

Peeter Torim

Heldi Rebane

Agne Randmaa

On Fri, May 5, 2023 at 3:03 PM <[vald@saaremaavald.ee](mailto:vald@saaremaavald.ee)> wrote:

Tere!

Teile on saadetud Saaremaa Vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemi Delta kaudu dokument Kudjape alevikus Heinakivi tn 7 detailplaneeringu esitamine arvamuse andmiseks, mis on registreeritud 05.05.2023, numbriga 5-2/2792-1.

### Kontaktinfo

Saaremaa Vallavalitsus  
Tallinna 10, Kuressaare, Saaremaa vald  
Tel 452 5000  
e-post: [vald@saaremaavald.ee](mailto:vald@saaremaavald.ee)