



PÄÄSTEAMET

Kätlin Kallas
Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee

Teie 20.09.2024 nr 5-2/3295-4

Meie 30.09.2024 nr 7.2-3.4/2119-5

**Kuressaare linnas Kihelkonna mnt 22
detailplaneeringu kooskõlastamata
jätmine.**

Austatud Kätlin Kallas

Päästeamet jätab kooskõlastamata KOMPRO OÜ poolt koostatud töö nr DP-22-030 Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Kihelkonna mnt 22 maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

1. Lahendamata välise kustutusvee tagamine. Perspektiivse kustutusvee mahuti asukoht on planeeringu põhijoonisele kandmata. Mahuti paigaldamine eeldab samuti ohutuskujasid kaitstavast ehitisest, seega on vajalik ära näidata perspektiivse mahuti asukoht joonisel.
Alus: TuoS § 23 lg 2

Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästkeskus

+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee