

Liina Järveots

Saatja: Arvid Peel <arvid@kuressaaresoojus.ee>
Saatmisaeg: neljapäev, 4. aprill 2024 15:31
Adressaat: Liina Järveots
Koopia: Saaremaa vald
Teema: Fwd: Ed: Teade Kuressaare linnas Kaare tn 3 detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ja arvamuse andmise kohta
Manused: 5-21748-1 26.03.2024 Väljaminev kiri.asice
Järeltegevuse lipp: Järeltegevus
Olekulipp: Lipuga märgitud

TÄHELEPANU: Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.

Tere,

Seletuskirja punktis 5.4.6 on kirjeldatud hoone küttevõrku kuid tehnovõrkude koondplaani pole näidatud planeeritavat küttesüsteemi hooneni. Tavapäraselt on planeeringus näidatud ka kõik liitumiskommunikatsioonid.

Arvid Peel