



PÄÄSTEAMET

Kätlin Kallas
Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee

Teie 22.02.2024 nr 5-2/2361-6

Meie 04.03.2024 nr 7.2-3.4/1030-2

**Tehumardi külas Koidu
detailplaneeringu kooskõlastamisest
keeldumine.**

Austatud Kätlin Kallas

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Klotoid OÜ poolt koostatud töö nr 220823 Saare maakond, Saaremaa vald, Tehumardi küla, Koidu maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale.

1. Välise kustutusvee kaugust mõõdetakse mööda sõidetavat teed. Viidatud veevõtukoht jääb kaugemale, kui 400 meetrit.
Alus: TuoS § 23 lg 2

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee