

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr	361
Kooskõlastuse kuupäev	30.09.2024
Kooskõlastuse tellija	
Registrikood / Isikukood	10207096
Ettevõtte / Isiku nimi	Klotoid OÜ
Kontaktisik	Pille Hein
Objekti aadress	Angra, Laheküla, Saaremaa vald, Saare maakond
Töö number	200624
Töö sisu	Angra detailplaneering
Etapp	Põhiprojekt

KOOSKÕLASTAMISE TINGIMUSED

Taotleda kaitsevööndis tegutsemise nõusolek. Selleks esitada 10 päeva enne tööde algust taotlus Eesti Energia iseteeninduse kaudu (<https://www.energia.ee/et/partnerile/maaomanikule/kaitsevööndis-tegutsemine>).

Töökohal peab olema Enefit AS poolt kooskõlastatud projekt.

Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Enefit AS esindaja juuresolekul.

Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normide kohastest vahekaugustest.

Kaabli(te) kaitsevööndis kaevata käsitsi.

Kooskõlastus kehtib üks aasta.

KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAJA

Evelin Viita
Enefit AS

Enefit AS
Registrikood 16130213
Lelle 22, Tallinn, 11318

+372 777 4040
teenindus@enefit.ee
www.enefit.ee