



PÄÄSTEAMET

Rein Kallas
Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavalid.ee

Teie 01.07.2025 nr 5-2/3846-1

Meie 01.07.2025 nr 7.2-3.4/4181-1

**Sikassaare külas Tammepõllu
detailplaneeringu kooskõlastamata
jätmine.**

Austatud Rein Kallas

Päästeamet jätab kooskõlastamata Asum Arhitektid OÜ poolt koostatud töö nr DP24TP Saare maakond, Saaremaa vald, Sikassaare küla, Tammepõllu maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

1. Veevõtukoht peab paiknema hoone kaugeimast sissepääsust või rajatise kaugeimast ligipääsetavast punktist kuni 200 meetri kaugusel. Kas see on tagatud?

Alus: TuoS § 23 lg 2 ja Sim määrus nr 10 § 6 lg 3

2. Määramata tuleohutuskuja.

Alus: SiM määrus nr 17 § 22 lg 2

Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Kubjas
Ohutusjärelevalve büroo
nõunik
Lääne päästekomando

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@paasteamet.ee