



PÄÄSTEAMET

Kätlin Kallas
Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee

Teie 15.10.2024 nr 5-2/5434-1

Meie 31.10.2024 nr 7.2-3.4/2362-3

**Kärla alevikus Karujärve tee 25
detailplaneeringu kooskõlastamine.**

Austatud Kätlin Kallas

Päästeamet kooskõlastab PlanS 133 lg 1 alusel Osaühing DP Projektbüroo poolt koostatud töö nr 03-24-DP Saare maakond, Saaremaa vald, Kärla alevik, Karujärve tee 25 maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosa.

Juhime siinkohal tähelepanu, et välise kustutusvee tagamise lahendusel kasutatud Siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ leevendus 40 meetrise vahemaa tagamine naaberkiinnistute ehitiste vahel võib kaasa tuua naaberkiinnistute omanikele tulevikus kitsendusi ehitusala valikul või finantsilisi kohustusi veevõtukoha rajamise näol olukorras, kus ei ole võimalik tagada 40 meetrise vahemaa nõude täitmist.

Päästeameti kooskõlastamine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelevalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee