



TRANSPORDIAMET

Kätlin Kallas
Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee
Tallinna tn 10
93819, Kuressaare, Saare maakond

Teie 21.03.2024 nr 5-2/1625-1

Meie 18.04.2024 nr 7.2-3/24/4869-2

**Seisukoht Kuressaare linnas Reketihalli
detailplaneeringu algatamise osas**

Austatud pr Kallas

Kuressaare linna Reketihalli detailplaneeringu ala asub Kuressaare lennuvälja lähiümbruse sisemises horisontaalpiirangupinnas. Seetõttu palume tagada, et ei halli enda ega selle ehitamiseks kasutatava tehnika kõrgus (kraanad jms) ei ületaks 46 meetrit arvestatuna maapinnast. Kui 46 meetri kõrguspiirangu ületamine vajalikuks osutub, tuleb selle tingimused Transpordiameti lennundusteenistusega eraldi kokku leppida.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Üllar Salumäe
direktor
lennundusteenistus

Andres Lainoja
Andres.Lainoja@transpordiamet.ee