



PÄÄSTEAMET

Rein Kallas
Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee

Teie 23.08.2024 nr 5-2/4450-1

Meie 09.09.2024 nr 7.2-3.4/2311-5

**Sikassaare külas Uuevärava
detailplaneeringu kooskõlastamisest
keeldumine.**

Austatud Rein Kallas

Päästeamet jätab kooskõlastamata DP Projektbüroo OÜ poolt koostatud töö nr 02-24-DP Saare maakond, Saaremaa vald, Sikassaare küla, Uuevärava maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

1. Lahendamata välise kustutusvee tagamine. Planeeringualale planeeritakse ehitisi, milledele on kehtestatud tuleohutuse nõuded.
Alus: TuoS § 23 lg 2

Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee