

ETTEPANEKUD

Sikassaare küla Uuevärava detailplaneering

1. *Olemasolev sõnastus: Poldri jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb moodustada koostöös maaomanikega maaparandusühistu, et tagada poldri regulaarne tööshoidmine ja ära hoida üleujutuste oht. Detailplaneeringu huvitatud isik ja piirkonna maaomanikud on väljandanud huvi maaparandusühistu loomiseks. Enne tootmisüksuse rajamist tuleb hinnata drenaažisüsteemi kraavituse ja pumpla seisundit ning vajadusel teostada rekonstrueerimistööd.*

Ettepanek nr 1. Muuta seletuskirja sõnastust järgmiselt:

Poldri jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb detailplaneeringust huvitatud isikul omavahenditest tagada poldri regulaarne tööshoidmine ja ära hoida üleujutuste oht.

Detailplaneeringust huvitatud isikul tuleb enne tootmisüksuse rajamist hinnata drenaažisüsteemi kraavituse ja pumpla seisundit ning vajadusel teostada rekonstrueerimistööd. Kulud tuleb katta detailplaneeringust huvitatud isikul omavahenditest.

2. *Olemasolev sõnastus: Sikassaare poldriala maaparandusühistuga liitumine selle loomisel ja poldri töökorras hoidmine planeeringuala piires. Enne päikesepargi rajamist hinnata poldri drenaaži ning kuivenduskraavide seisukorda planeeringualal ja vajadusel teostada rekonstrueerimistööd.*

Ettepanek nr 2. Muuta seletuskirja sõnastust järgmiselt:

Detailplaneeringust huvitatud isikul tagada Sikassaare poldriala töökorras hoidmine, et tagada planeeringulahenduse elluviimine. Enne päikesepargi rajamist hinnata poldri drenaaži ning kuivenduskraavide seisukorda planeeringualal ja vajadusel teostada rekonstrueerimistööd. Kulud tuleb detailplaneeringust huvitatud isikul katta omavahenditest.

3. *Olemasolev sõnastus: Poldrialal tagab normaalse veeseisu pumpamine, kuivendusehitiste korrashoid ja hooldamine. Seda on vaja teha aastaringelt, et tagada põllumajandusmaale, milleks on ehitised rajatud, vajalik niiskusrežiim. Drenaažisüsteemi toimimisvalmidus peab olema tagatud, kas drenide säilitamise ja hoiutöödega (kogujakraavide puhastamine võsast ja settest, drenaažisuudmete*

puhastamine ja korrastamine, truupide puhastamine ja korrastamine) või vajadusel ümberehitusega.

Ettepanek nr 3. Muuta seletuskirja sõnastust järgmiselt:

Poldrialal tagab normaalse veeseisu pumpamine, kuivendusehitiste korrashoid ja hooldamine. Seda on vaja teha aastaringselt, et tagada põllumajandusmaale, millele on ehitised rajatud, vajalik niiskusrežiim. Drenaažisüsteemi toimimisvalmidus peab olema tagatud, kas drenide säilitamise ja hoiutöödega (kogujakraavide puhastamine võsast ja settest, drenaažisuudmete puhastamine ja korrastamine, truupide puhastamine ja korrastamine) või vajadusel ümberehitusega. Aastaringselt vajalik niiskusrežiim tuleb tagada detailplaneeringust huvitatud isikul omavahenditest, kuna aastaringselt vajalik niiskusrežiim on vajalik detailplaneeringuga planeeritavate tegevuste jaoks.

Ettepanekute esitajad:

Sikassaare poldriala maaomanikud

/Allkirjastatud digitaalselt/

Kontakt:

Saarte Metsamajanduse Oü

Marek Mägi

+372 53 411 444

metsamajandus@gmail.com