



PÄÄSTEAMET

Kätlin Kallas
Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee

Teie 29.05.2025 nr 5-2/3257-1

Meie 17.06.2025 nr 7.2-3.4/3353-1

**Paiküla Järve II detailplaneeringu
tuleohutusosa kooskõlastamisest
keeldumine**

1. Seletuskirja lisada tulekustutusvee vajadus/kogus.
Alus: Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 (redaktsioon 22.01.2024) § 7 lg 6
 2. Detailplaneeringus märgitud veevõtukohana looduslik veekogu Karujärv.
Veevõtukohana saab looduslikku veekogu arvestada, kui on tagatud vajalik kustutusvee hulk aastaringselt, koos tule tõrje veevõtukohaga.
Alus: Standard EVS 812-6:2012+A1+A2 „Tule tõrje veevarustus“ punktid 3.7 ja 7.1
- Palun lisada detailplaneeringusse alusnormid, millest tuleb kinni pidada:
- Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 (redaktsioon 01.03.2021) „Ehitisele esitatavad tuleohutusenõuded”
 - Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ (redaktsioon 22.01.2024).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Egne Lappmaa
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
Lääne päästekeskus

+372 53068581
egne.lappmaa@paasteamet.ee