



PÄÄSTEAMET

Kätlin Kallas
Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee

Teie 25.06.2025 nr 5-2/3709-1

Meie 01.07.2025 nr 7.2-3.4/1122-2

**Kudjape alevikus Eiaku
detailplaneeringu kooskõlastamata
jätmine.**

Austatud Kätlin Kallas

Päästeamet jätab kooskõlastamata Kompro OÜ poolt koostatud töö nr T-2613 Saare maakond, Saaremaa vald, Kudjape alevik, Eiaku maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosa järgmisel põhjusel:

Määramata päästetehnika juurdepääsuteele esitatavad nõuded. Pos 6 juures puudub päästetehnikaga manööverdamise võimalus.
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 7

Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@paasteamet.ee